



ケーブルの防火区画貫通部措置工法（床）（丸穴）

製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ
型 番：IKG
大臣認定番号：PS060FL-0721
消防評定番号：－

構造：コンクリート又はALC、厚さ100以上
適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm²
合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）
挿入ケーブル 600V CVT 38mm²
その他：LANケーブル、テレビ線など



正面図



断面図