

ケーブルの防火区画貫通部措置工法(床)(丸穴)

製品名:耐火プラグ ケーブルタイプ

型番:IKG

大臣認定番号:PS060FL-0721

消防評定番号:なし

構造:コンクリート又はALC、厚さ100以上


適用可能最大ケーブルサイズ:CVT600V 38mm

合成樹脂可とう電線管(外径φ48.0)


挿入ケーブル CVT600V 38mm

その他:LANケーブル, テレビ線など

耐火プラグケーブルタイプ
IKG



正面図



断面図