

# 仕 様 書

品名: デジタル式真空ゲージ

品番: VA2-50S-JP

# JAPPY

因幡電機産業株式会社

### 1. 適用範囲

本仕様書はデジタル式真空ゲージ VA2-50S-JP に適用する。

### 2. 製品名称・品番

品名	品番
デジタル式真空ゲージ	VA2-50S-JP

### 3. 特徴

真空度がデジタル表示される為、確実な漏洩検査が可能。  
誤ってガス圧を掛けた場合でもゲージは破損しません。

### 4. 使用用途

エアコン取付工事時の真空引き作業に於ける真空圧力の測定及び、真空気密漏洩検査時の圧力測定。

### 5. 本体仕様

- (1) 質量:215g
- (2) 真空ポンプ接続ネジ径:5/16 フレアメス
- (3) チャージングホース接続ネジ径:5/16 フレアオス
- (4) 測定圧力:-0.1~5.000MPa
- (5) 表示方法:4桁 LCD デジタル表示
- (6) ゲージ精度:±5%
- (7) ゲージ使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)
- (8) 電源:コイン式電池 CR2032×2個
- (9) その他の機能:オートパワーオフ、ゼロ点調整
- (10) 外観イメージ



## 6. 材質

本体継手: 真鍮、合成樹脂

デジタル真空ゲージ: 合成樹脂、ステンレス、熱可塑性エラストマー

## 7. 保証期間と保証範囲

- (1) この商品の保証期間は、エンドユーザー様お買い上げ日から1年とします。  
但し上記期間を証明する、取扱説明書に同梱の保証書及び販売店様からの納品書、領収書等の書類の添付を条件とします。
- (2) 故障の時期、内容に関わらず、保証対象の判定は当社にて対象の商品を確認後とします。
- (3) 保証期間内でも、次の場合に限って保証対象外となります。
  - イ) 天災、地変や火災による故障の場合。
  - ロ) 塩害、公害等の特殊雰囲気による故障の場合。
  - ハ) 使用条件が使用用途に記されているものと異なる為に起こる故障の場合。
  - ニ) 当社又は、当社が指定するサービス会社以外の業者による改造・修理に起因する故障。
  - ホ) 当社によって、この商品の使用条件に合わない為に発生した故障と判断された場合。
  - ヘ) 異物等の混入による故障と判断された場合。

尚、ここで言う保証は真空ゲージ単体の保証を意味するもので、真空ゲージの故障により誘発される損害の二次的保証につきましては御容赦願います。

また、修理品に関する当社の保証責任の範囲は、部品の修理又は取替えに限定させていただきます。

## 8. 修理・メンテナンス

- (1) 当社が行う修理は、真空ゲージ本体となります。
- (2) 故障の時期、内容に関わらず、真空ゲージの修理は当社又は、当社指定のサービス会社で行います。
- (3) 故障の時期、修理内容に関わらず、修理依頼品は貴社より当社に送付をお願い致します。