



1. ケーブルの防火区画貫通部措置工法（壁）（角・丸穴）

構造：鉄筋コンクリート、厚さ100以上（スイッチボックス1～2個用）
厚さ115以上（スイッチボックス3～4個用）
両面強化石膏ボード厚さ12.5以上重張/軽量鉄骨下地間仕切壁、
厚さ100以上（スイッチボックス1～2個用）
厚さ115以上（スイッチボックス3～4個用）
適用可能最大ケーブルサイズ：600V 22mm²

1-1. RC壁工法



1-2. 中空壁工法



製品名：耐火遮音コンセント・スイッチボックスカバー
型番：IKW

大臣認定番号：PS060WL-0495